

Dezinfekce potrubí

1) Kdy je vyžadován „Protokol o dezinfekci a proplachu potrubí“ a „ Krácený rozbor vody dle vyhlášky 252/2004 sb.“ ?

Tyto podklady jsou nutné pro zdárnou kolaudaci nového bytového domu, stejně jako obchodního centra, školy, hotelu, penzionu, zdravotnického zařízení, muzea, komerčních prostor, lázní atd.

Jsou vyžadovány po rekonstrukci vnitřních rozvodů vody v bytových domech, školách, komerčních prostorech, obchodních centrech, hotelech, zdravotnických zařízeních, i po výstavbě střešních nástaveb na bytových domech atd.

Stejně tak jsou vyžadovány před připojením nových úseků vodovodních řadů ke stávajícím řadům.

2) Kdo odpovídá za kvalitu vody která teče z kohoutků v nájemních domech a domech soukromých majitelů ?

Za kvalitu pitné vody odpovídají pronajímatelé bytů (soukromí majitelé). Výrobce vody (dodavatel) není vlastníkem vnitřního vodovodu a nemůže ovlivnit jeho stav.

Zprovoznit vnitřní rozvody pitné vody je možno až po obdržení protokolu o mikrobiologické a chemické nezávadnosti vody dle Vyhlášky 252/2004 (krácený rozbor).

Pokud není vnitřní vodovod používán bezprostředně po uvedení do provozu, musí být pravidelně proplachován. Nejdelší interval mezi proplachy je 7 dní.

Dotazy, informace a konzultace tel : 603 91 82 13

Email: dezinfekce@dezinfekcepotrubi.cz

Web: www.dezinfekcepotrubi.cz